

Выписка из предписания по результатам проведения
профилактического визита

69260041000121910630

Предписание № 69260041000121910630-1-1
Дата первой версии 26.06.2026, 18:41 (МСК)
Дата последней версии 26.06.2026, 15:49 (МСК)



Версия 2

Контрольный
(надзорный) орган

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ

г Тверь, ул Дарвина, д 17

Вид контроля (надзора)

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "РОМАШКА"

Тверская обл, пгт Пено, ул Делегатская, д 30

Тип

Юридические лица

ИНН

6935002651

ОГРН

1026901809330

Срок исполнения предписания

Срок исполнения
предписания

02.06.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 28, Глава III

Обязательное требование №1

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В нарушение требований табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- в туалетной средней группе при списочном составе 14 детей, установлены 2 умывальные раковины для мытья рук детей, в соответствии с нормативом, должно быть установлен 1 кран на 5 детей;
- в туалетной средней группе при списочном составе 14 детей, установлены 2 унитаза для детей, в соответствии с нормативом, должно быть установлен 1 унитаз на 5 детей.

Устранить до

02.06.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

В нарушение требований 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», не обеспечена поточность технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции, а именно: в коридоре при входе в складское помещение осуществляется обработка, мытье сырых овощей;

- в пищеблоке отсутствует моечная ванна для вторичной обработки овощей, мытье овощей осуществляется в одной моечной ванне, предназначенной для первичной обработки овощей.

Устранить до

02.06.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

2. Документ № 32 от 27.10.2020

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Другое / прочее 2.1.**Обязательное требование №1**

Предприятия общественного питания должны установить порядок проведения производственного контроля, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP -Hazard Analysis and Critical Control Points).

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В нарушение гл.2. п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (в частности, не проводятся лабораторные исследования и испытания).

Устранить до

02.06.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Другое / прочее 2.9.**Обязательное требование №1**

Предприятие общественного питания для приготовления пищи должно быть оснащено моечным оборудованием, изготовленным из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в помещении пищеблока в цехе для обработки овощей отсутствует моечная ванна для обработки овощей, не подлежащих термической обработки, мытье овощей осуществляется в моечной ванне, предназначенной для первичной обработки овощей.

Устранить до

02.06.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

3. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Подпункт 2.4.11., Пункт 2.4.**Обязательное требование №1**

Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	В нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» санитарно-техническое оборудование сливные бочки (4 шт) в туалете старшей-подготовительной группы и средней группы текут.
Устранить до	02.06.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.**Обязательное требование №1**

Полы не должны иметь дефектов

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	В нарушение требований гл.2 п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в помещениях дошкольной организации полы имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в старшей группе в туалете на полу местами отсутствует плитка, в младшей группе в игровой линолеум плотно не прилегает с основанием, в средней группе в туалете на полу в линолеуме имеется дырка. -в туалете младшей группы верхняя часть стены оклеена обоями, в туалете средней группы на потолке и стенах трещины краска местами шелушится.
Устранить до	02.06.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 3.1.3., Пункт 3.1.**Обязательное требование №1**

В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и обуви детей

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения	В нарушение п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в раздевалке старшей-подготовительной группы не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
Устранить до	02.06.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 3.1.7., Пункт 3.1.

Обязательное требование №1

В подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В нарушение п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной комнате старшей-подготовительной группы не оборудованы отдельные туалетные кабины для мальчиков и девочек.

Устранить до

02.06.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 2.4.9., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением дезинфекционных средств.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В нарушение гл.2 п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях детского учреждения используется мебель с дефектами (сколы), а именно: в младшей группе детские стульчики (16 шт.)

Устранить до

02.06.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 2.6.1., Пункт 2.6.

Обязательное требование №1

Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного водоснабжения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

В нарушение требований п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке в помещении для обработки сырья умывальная раковина для персонала типа «Мойдодыр» и в проходном

	помещении кладовой моечная ванна для обработки сырых овощей не обеспечены водоотведением, сточные воды выносятся через помещение горячего цеха.
Устранить до	02.06.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.5.3., Пункт 2.5.

Обязательное требование №1

Стены помещений не должны иметь повреждений

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	В нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в помещениях дошкольной организации стены, потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: -в туалете младшей группы верхняя часть стены оклеена обоями, в туалете средней группе на потолке и стенах трещины краска местами шелушится.
Устранить до	02.06.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего
предписание

Лапина Юлия Александровна

Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по городу(ам), району(ам) и на транспорте

Уведомление
контролируемого лица о
предписании

Региональный портал госуслуг

26.06.2026 • -

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 26.06.2026, 15:49 (МСК)

Сертификат

97036935367898007868478414381942391507



Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ


1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись


**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить





3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
 - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
 - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ



ОС «Аврора»



iOS



Android



Huawei